



e.p.s.m.d. de l'Aisne

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE  
DEPARTEMENTAL DE L' AISNE**

**CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES**

**MISE EN PROPLETE DES RESEAUX  
D'EXTRACTION DE BUEES GRASSES EN  
CUISINES SUR LE SITE DE L'EPSMD  
DE L' AISNE  
POUR L'ANNEE 2015**

**MAITRISE D'OUVRAGE :**

e.p.s.m.d. de l'Aisne  
02320 PREMONTRE  
Tél : 03.23.23.66.21  
Fax : 03.23.23.66.07  
[www.epsmd-aisne.fr](http://www.epsmd-aisne.fr)

## **ARTICLE 1 - OBJET du MARCHE**

Mise en propreté des réseaux d'extraction de buées grasses de la cuisine centrale et de la cuisine de la salle médiévale situées sur le site de l'epsmd de l'Aisne à Prémontré.

## **ARTICLE 2 - DEFINITION DE L'OPERATION**

La prestation est à réaliser conformément à l'article GC 21 du règlement de sécurité incendie. Elle sera effectuée une fois par an à la salle médiévale et deux fois par an à la cuisine centrale.

A l'issue de la mise en propreté, l'entreprise devra obligatoirement signer le registre de sécurité de la cuisine ainsi que celui de l'epsmd situé au service technique.

## **ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS**

### **3.1 Installations cuisine centrale**

#### **Office self :**

- 1 hotte murale 4 ml x 1,50 ml
- 1 réseau d'extraction sur tourelle en toit terrasse accessible avec une échelle de 5 ml

#### **Office direction :**

- 1 hotte murale 3 ml x 1 ml
- 1 réseau d'extraction accessible en faux plafond, relié au groupe moteur ventilateur en local technique accessible de l'extérieur

#### **Laverie :**

- 2 hottes murales 1 ml x 1 ml
- 1 gaine horizontale reliant les 2 hottes
- 1 gaine de rejet en toit terrasse accessible avec une échelle de 5 ml

#### **Local lave cagettes :**

- 1 capteur 1,50 ml x 1 ml
- 1 gaine d'extraction horizontale
- 1 tourelle en toit terrasse accessible avec une échelle de 5 ml

#### **Zone cuisson :**

- 1 hotte murale 1,50 ml x 12 ml préparation chaude
- 1 hotte murale 1,50 ml x 4 ml
- 1 hotte laverie 1,50 ml x 3 ml

Les 3 hottes sont reliées entre elles par un réseau en faux plafond, puis piquées sur le moteur d'extraction en local technique accessible de l'extérieur

### **3.2 Installations cuisine de la salle médiévale**

- 1 hotte murale type cuisine particulier
- 1 gaine d'extraction diamètre 125 d'environ 4 ml
- 1 gaine de rejet murale

#### ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION

- 1er semestre 2015 pour la première intervention en cuisine centrale
- 2<sup>ème</sup> semestre 2015 pour la seconde intervention en cuisine centrale et l'intervention en salle médiévale

Fait à Prémontré, le 9 février 2015

Lu et accepté,

Le candidat,

Signature du représentant légal de la Société et cachet.